

From: [Linda Wikman](#)
To: [Anders Videnord](#)
Cc: [Magnus Sundling](#); mikael.hagglof@froberg-lundholm.se
Subject: VB: Projekt Malmporten, Luleå Energi
Date: den 17 december 2014 16:14:02
Attachments: [image001.gif](#)

Enl nedan

Från: Johan Välimäki [<mailto:Johan.Valimaki@luleaenergi.se>]
Skickat: den 5 december 2014 14:26
Till: Gunnarsson, Lena
Kopia: Thomas Öhlund
Ämne: Projekt Malmporten

Hej Lena

Några sena synpunkter avseende fjärrvärme i Projekt Malmporten.

Viktigt att hänsyn tas till den befintliga fjärrvärmeledningen som finns i området, vilken innefattas av en ledningsrätt.

Av de tre förslagen är nr 1 och 3 de som skulle innebära minst påverkan för den befintliga fjärrvärmesystemet, jvg-spåret korsar enbart fjärrvärmeledningen.
Alternativ 2, här går jvg-spåret parallellt med den befintliga fjärrvärmeledningen och risk för långsgående kollision finns.

Fjärrvärmeledningen måste vara åtkomlig ifall några arbeten behöver utföras på den.

//Johan

Luleå Energi AB

Johan Välimäki | Distributionsingenjör
Telefon 0920-26 44 18, 070-692 33 18
johan.valimaki@luleaenergi.se
Luleå Energi AB, Energigränden 1
Box 50100, 973 23 Luleå
Telefon vxl 0920-26 44 00. Fax 0920-88739
www.luleaenergi.se